

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Смоленской области  
(Управление Роспотребнадзора по Смоленской области)

214018, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10

**Предписание № 02-415**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Смоленск

От «11» апреля 2013г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу фактического осуществления деятельности: 214019, г. Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.20, юрид. адрес: 214019, Смоленская область, г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.10, акт по результатам мероприятий по надзору (контролю) от 11 апреля 2011г. № 02-760, протокол об административном правонарушении от 11.04.2013 №№02-957  
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);»

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю директору смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» Степановой Е.В.:


1. Провести мероприятия по соблюдению требований к организации искусственного освещения: обеспечить уровень искусственного освещения в соответствии с гигиеническими нормами в учебном кабинете №4, оборудованном рабочими местами пользователей электронно-вычислительной машины с видеодисплейным терминалом на базе электронно-лучевой трубки на рабочих местах в т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (протокол лабораторных испытаний №282 – О от 04.03.13г.). После проведения мероприятий обеспечить проведение производственного контроля в части лабораторно-инструментальных исследований, данные представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (п. 3.7., 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03, п.п. 3.2, 4.3. (прилож.2), 6.3., 4.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Срок - до 25.11. 2013г.

О выполнении настоящего предписания письменно информировать Управление Роспотребнадзора по Смоленской области в указанный срок до 25.11.2013г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» Степанову Елену Владимировну  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) (подпись)

ведущий специалист-эксперт ОСН  
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

  
(подпись)

Михайлова Л.М.  
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении Предписания

Получил Степанова Е.В. (ф.и.о.)

Дата получения 12.04.2013г.

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Смоленской области**

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26  
(место составления акта)

“ 11 ” апреля 20 13  
(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 02-760

По адресу/адресам: фактического осуществления деятельности 214019, г. Смоленск, ул. Октябрьской  
революции, д. 20., юр. адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, (т.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В. Рогутского о  
проведении плановой выездной проверки от 28.03.2013г. №02-760  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” апреля 20 13 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2,5ч.

“ 11 ” апреля 20 13 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 0 мин. Продолжительность 3ч.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Смоленской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)  
Директор Степанова Елена Владимировна с распоряжением ознакомлена и копию распоряжения  
получила в 12.00, 01.04.2013г. *Степанова Е.В. 01.04.13*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
согласовано Прокуратурой Смоленской области в Плане проведения плановых проверок юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2013г... размещенного в сети Интернет  
общего доступа на сайте [www.67.rospotrebnadzor.ru](http://www.67.rospotrebnadzor.ru)  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора  
Михайлова Лариса Михайловна, к участию к проверке привлекались специалисты АИЛЦ ФГУЗ «Центр  
гиgiene и эпидемиологии в Смоленской области» (свидетельство об аккредитации от 06.02.2013г №РОСС RU  
.0001.510109 выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека): помощник санитарного врача Варечкина Зоя Викторовна, инженер-физик Журавлева Ирина  
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности  
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Степанова Елена Владимировна, зам. директора по АХР Боглакова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

В период с 04.04.13г. по 11.04.13г. проведена выездная плановая проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2 квартал 2013 года. (фактическое время пребывания на объекте 04.04.2013г. с 10.30. до 13.00).

Основной государственный регистрационный номер: 1026701438763, ИНН 6730024823.

Код экономической деятельности учреждения (ОКВЭД) – дополнительное образование детей 80.10.3. На образовательную деятельность представлена лицензия регистрационный №4706 от 19.декабря 2011г., выдана на основании санитарно-эпидемиологического заключения №67.СО.01.000.М.000179.03.09 от 25.03.2009г.

Учебные помещения размещены по адресу фактического осуществления деятельности: 214019, г. Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.20. в жилом 5-ти этажном здании на первом этаже с оборудованным отдельным входом. Здание канализовано с центральной системой водоснабжения, отопление от теплоцентрали. Учреждение отдельной территории не имеет.

Контейнерная площадка используется учреждением совместно с жилым сектором, утилизация ТБО осуществляется на основании договора с ОАО «Жилищник» от 09.01.13 №1241/13.

Организовано проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий должностным лицом учреждения при необходимости.

Директором представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контроля, перспективный план развития материально-технической базы учреждения на 2011-2014 г.

По штату работников 44 человека, из них 13 совместителей, представлены медицинские книжки на всех работников с пройденным медицинским осмотром и данными профилактических прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

На 04.04.2013г. списочный состав обучающихся 886 человека, на базу учреждения обучается в 2 смены 693 человека, на базе филиалов - 193 человека. По адресу фактического осуществления деятельности: 214019, г. Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.20 оборудованы учебные кабинеты в количестве 5, административные помещения -6 по адресу: 214019, Смоленская область, г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.10.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, используя при этом очную, индивидуальную, групповые и другие формы обучения дополнительного образования детей. Изучаемые в учреждении дисциплины в учебном плане представлены шестью взаимосвязанными блоками: научно-техническим, спортивно-техническим. Художественно-эстетическим, естественно-научным, социально-педагогическим, культурологическим. В группах количество учащихся составляет в среднем по 12 человек. Режим работы с 8.30. до 19.00.

Представлен утвержденный приказом руководителя учебный план, расписание работы на 2012-2013 учебный год, в т.ч. и на базе общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №13, 27, 34, ОГБОУ «Кадетский корпус), МБОУ Гнездовская СОШ (представлены договора).

В случае необходимости для оказания первой медицинской помощи в учреждении в наличии укомплектованная аптечка первой медицинской помощи.

Для отделки в учебных кабинетах применены материалы, допускающие проведение текущей влажной уборки, потолки меловая покраска, покрытие пола линолеум.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды с розливным устройством (представлена инструкция по обработке помпы), вода поступает в соответствии с договором с ООО «АкваДар» от 03.04.2013г. №183/пв при наличии соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность. Из разводящей сети произведен отбор проб воды на санитарно-химические и бактериологические показатели, результаты проб питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям (общая жесткость), протокол №4433 от 08.04.13– не соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Режим проветривания в учебных помещениях осуществляется посредством форточек и фрагм, все задействованы, однако по результатам измерений факторов неионизирующей природы (уровни электромагнитных полей, микроклимат, искусственное освещение) параметры микроклимата

(температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №4, №8, температура воздуха в кабинетах №5, №6 не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается лабораторно (протокол лабораторных испытаний №282 – М от 04.03.13г.).

Все помещения, задействованные для обучения, имеют естественное освещение, боковое левостороннее искусственное освещение в учебном помещении организовано за счет осветительных приборов с люминесцентными, все в рабочем состоянии. Отработанных люминесцентных ламп в наличии нет, хранение запаса рабочих ламп обеспечено в отдельном помещении, вывод нерабочих ламп осуществляется договором №211-2013 от 14.02.2013 с ОАО «ОСРАМ».

Оборудованы 2 сан. узла (раздельные для девочек и мальчиков), во всех выполнен ремонт с заменой санитарно-технического оборудования. Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря, хранение упорядочено, для уборки сан. узлов выделен отдельный промаркированный инвентарь, обеспечены чистящими и дезинфицирующими средствами («Ди-хлор»), в наличии инструкция по применению, график уборки.

По результаты протоколов лабораторных исследований из ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (вх. № 4060 от 10.04.13г.) установлено следующее:

- результаты проб питьевой воды на микробиологические показатели, протокол №4432 от 08.04.13 - соответствует гигиеническим нормам;

- результаты проб питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям (общая жесткость), протокол №4433 от 08.04.13 – **не соответствует гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;**

- по результатам измерений факторов неионизирующей природы (уровни электромагнитных полей, микроклимат, искусственное освещение) параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №4, №8, температура воздуха в кабинетах №5, №6 не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается лабораторно (протокол лабораторных испытаний №282 – М от 04.03.13г.); в кабинете №4, оборудованном рабочими местами пользователей электронно-вычислительной машины с видеодисплейным терминалом на базе электронно-лучевой трубки на рабочих местах в т.2, 3, 4, 5, 6, 7 по результатам измерений показатели искусственной освещенности (протокол лабораторных испытаний №282 – О от 04.03.13г.) **не соответствуют гигиеническим нормативам п. 3.7., 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), п.п. 3.2, 4.3. (прилож.2), 6.3., 4.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно - вычислительным машинам и организации работы».**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**1. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,** выразившиеся в нарушении требований к условиям воспитания и обучения в части п.п. 3.7. 6.9., 6.12., 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), п.п. 3.2., 3.4., 4.3. (прилож.2), 4.4., 6.3., 9.1., 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организации работы», следующие:

- в нарушении требований к помещениям для работы с ПЭВМ и организации рабочих мест пользователей ПЭВМ: в кабинете с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ площадью 42 м<sup>2</sup> в наличии 9 рабочих мест пользователей электронно-вычислительной машины с видеодисплейным терминалом на базе электронно-лучевой трубки, в следствие чего не соблюдаются требования к площади на одно рабочее место и составляет менее 6 м<sup>2</sup>; при размещении рабочих мест с ПЭВМ не соблюдается расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов и составляет менее 1,2 м; конструкция рабочих стульев не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ (п. 3.7. СанПиН 2.4.4.1251-03, п.п.3.4., 9.1., 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

- в нарушении требований к организации искусственного освещения и требований к микроклимату: параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №4, №8, температура воздуха в кабинетах №5, №6 не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается лабораторно (протокол лабораторных испытаний №282 – М от 04.03.13г.); в кабинете №4, оборудованном рабочими местами пользователей электронно-вычислительной машины с видеодисплейным терминалом на базе электронно-лучевой трубки на рабочих местах в т.2, 3, 4, 5, 6, 7 по результатам измерений показатели искусственной

освещенности (протокол лабораторных испытаний №282 – О от 04.03.13г.) не соответствуют гигиеническим нормативам (п. 3.7., 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03, п.п. 3.2, 4.3. (прилож.2), 6.3., 4.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения ответственность возложена на директора смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» Степанову Е.В., составлен протокол об административном правонарушении в котором предусмотрена мера административной ответственности в соответствии ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторных исследований вх.№4060 от 10.04.2013г на 13 листах (питьевой воды из крана на микробиологические и санитарно-химические показатели (протоколы №4432 от 08.04.2013г., №4433 от 08.04.2013г.); протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы (протокол №282-М, О, Э от 04.03.2013г.) , копия должностной инструкции на директора, протокол об административном правонарушении №№02-957 от 11.04.2013г, представление №02-760 от 11.04.2013г., предписание №02-415 от 11.04.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Михайлова Лариса Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» Степанову Елена Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” апреля 20 13 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,  
НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ**

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»  
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10,  
тел., факс: (4812) 31-55-15  
тел.: (4812) 31-55-17  
e-mail: [smolcrtdu@mail.ru](mailto:smolcrtdu@mail.ru)

ИО руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  
Смоленской области

**С.В. Рогутскому**

директор СОГБОУ ДОД ЦРТДЮ

« 30 » 04 2013 г. № 45

На представление № 02-760 от 15.04.2013 г «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» сообщая следующее:

- помещение для работы с ПЭВМ оборудовано в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организации работы» (убраны не используемые ПЭВМ);
- для улучшения искусственной освещенности рабочих мест в кабинете № 4 приобретены электрические лампы;
- стулья, где установлены ПВЭМ будут заменены до 01.09.2013г. на новые, конструкция которых будет обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПВЭМ;
- с целью улучшения микроклимата в аудитории № 6 будут заменены окна (июль-август 2013г.);
- влажная уборка и проветривание аудиторий СОГБОУ ДОД ЦРТДЮ в настоящее время проводится более часто.

Директор

**Е.В. Степанова**